

**BITTE SENDEN SIE DIESE NIEDERSCHRIFT, SOWIE EINEN ENTWÄSSERUNGS-
BESTANDSPAN AN DEN MARKT IGENSDORF!
DER BESTANDSPAN IST AUCH FÜR SPÄTERE NACHFRAGEN SEHR NÜTZLICH!**

Anschrift des Grundstückseigentümers

An den
Markt Igensdorf
-Bauamt-
Bürgermeister-Zeiß-Platz 1
91338 Igensdorf

NACHTRÄGLICHE ERSTMALIGE ÜBERPRÜFUNGSPFLICHT

NIEDERSCHRIFT ÜBER DEN ZUSTAND DER GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGE
GEMÄß § 11 ABS. 5 ENTWÄSSERUNGSSATZUNG

Anlage:

Entwässerungsbestandsplan mit Angabe der überprüften Leitungen und Schächte

Überprüftes Anwesen:

Straße Hs. Nr.

Gemarkung Fl. Nr.

Alle im Lageplan markierten Leitungen und Schächte **überprüft / nicht überprüft**
(Grund angeben, wenn nicht alles überprüft)

-
- durch Sichtprüfung mittels TV-Kamera
 - mit zusätzlicher Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm. über Rohrscheitel)

Erklärung: Die Leitungen und Schächte sind:

- ohne sichtbare Schäden gemäß DIN 1986 T. 30 Pkt. 4 (Sichtprüfung) geprüft
- dicht nach Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)

Hinweise zur Überprüfung

- Bei der Untersuchung wurden Undichtheiten festgestellt, diese wurden behoben.
Die sanierten bzw. erneuerten Bereiche sind
 - dicht nach DIN EN 1610
 - dicht nach Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)
 - Sonstiges
-
-

Es wird darauf hingewiesen, dass der Grundstückseigentümer alleine für die Richtigkeit der oben stehenden Angaben verantwortlich ist. Er ist Verpflichteter im Sinne der Entwässerungssatzung.

Datum:

.....
Unterschrift
Grundstückseigentümer/Bevollmächtigter

.....
Stempel und Unterschrift
Durchführende Firma

☎ 0 91 92 / 92 52-73
☎ 0 91 92 / 92 52-76

Fax: 0 91 92 / 92 52-60