

Gemeinde  
 Markt Igensdorf  
 Bürgermeister Zeiß Platz 1  
 91388 Igensdorf

 Analytik Institut Rietzler GmbH  
 Laborstandort Nürnberg  
 Schnorrstraße 5a  
 90471 Nürnberg

 Telefon 0911 86 88-20  
 Telefax 0911 86 88-222

 labor-nuernberg@rietzler-analytik.de  
 www.rietzler-analytik.de

## PRÜFBERICHT AB1702938/GEMIGE21-sk

Auftraggeber:	Gemeinde Markt Igensdorf
Auftraggeber Adresse:	Bürgermeister Zeiß Platz 1, 91388 Igensdorf
Probenahmeort:	Lindenberghalle Stöckach
Probenehmer:	Herr Seiler/AIR
Probenahmedatum:	23.03.2016
Probeneingangsdatum:	23.03.2017
Prüfzeitraum:	23.03.2017 - 03.04.2017

### Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (DIN 19458 Zweck b) Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Temperatur maximal	Temperatur Probenahme	Legionellen ANS	Zeitdauer bis Max.-Temp.	ausgewert. Ansatzvolumen
Methode					DIN 38 404-C4-1*	DIN 38 404-C4-1*	DIN EN ISO 11731-2*		ISO 11731-2*
Einheit					°C	°C	/100 ml	sec	ml
Grenzwert							100		
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
AP1712983	<b>WW-Speicher Abgang</b>	23.03.16	10:32	Lindenberghalle Stöckach	-	49,0	n.n.	-	100
AP1712984	<b>Rücklauf Zirkulation</b>	"	10:26	Lindenberghalle Stöckach	-	49,2	n.n.	-	100
AP1712985	<b>Umkleide, Waschrinne, ZGA mitte</b>	"	10:37	Lindenberghalle Stöckach	49,0	23,3	n.n.	54	100

n.n. = nicht nachweisbar

ANS: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 91522 Ansbach

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit \* gekennzeichneten Prüfverfahren.

 Zugelassen nach  
 AbfKlärV, DüngV  
 Messstelle nach  
 §§26, 28 BImSchG

 Untersuchungsstelle nach  
 §18 BBodSchG  
 Untersuchungsstelle nach  
 §15 Abs. 4 TrinkwV

 Untersuchungsstelle nach  
 §6 Abs. 6 der Altholzverordnung  
 Zertifiziert nach  
 AQS-Leitstelle Bayern

 Akkreditiert nach  
 DIN EN ISO/IEC 17025


Beurteilung nach TrinkwV 2001 (2011): Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor. Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen. Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Die Anforderungen nach TrinkwV 2001(2011) werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Nürnberg, den 03.04.2017



i. V. **Stephan Fahrmayr**  
Dipl.-Ing. (FH)  
- stellv. Laborleiter -